



<b>AMT:</b>	6
<b>Sachgebiet:</b>	63
<b>Vorlagen.Nr.:</b>	2018/124
<b>Datum:</b>	30.04.2018

Sitzungsvorlage an den

Verwaltungs- und Bauausschuss	08.05.2018	nicht öffentlich	zur Vorberatung
Verwaltungs- und Bauausschuss	08.05.2018	öffentlich	zur Entscheidung

Kitzingen, 30.04.2018  ..... Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 30.04.2018  ..... Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Helmut Wehr	Zimmer: 3.5
E-Mail:	helmut.wehr@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/20-6308

Klärwerk Kitzingen - Räumeranlagen;

hier: Auftragsvergabe Schlosserarbeiten gemäß öffentlicher Ausschreibung nach VOB/A

**Beschlussentwurf:**

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Der Auftrag für die Schlosserarbeiten im Zuge der Räumeranierung auf dem Klärwerk Kitzingen wird an die Firma S.B.M Metallbau GmbH, Würzburger Straße 39, 97246 Eibelstadt, mit einer Auftragssumme von 121.149,74 € brutto gemäß dem Angebot vom 10.04.2018 vergeben. Der Oberbürgermeister Müller wird ermächtigt, ein entsprechendes Auftragschreiben zu unterzeichnen.

## **Sachvortrag:**

### **1. Ausgangslage**

#### **1.1 Handlungskonzept**

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 08.11.2012 dem Handlungskonzept für Unterhalt und Entwicklung des Klärwerkes Kitzingen vom 31.03.2012 zugestimmt. Im Rahmen dieses Handlungskonzeptes ist für das Jahr 2018 die Sanierung der Räumernanlagen des Sandfanges, der beiden Vorklärbecken und der beiden Nachklärbecken vorgesehen. Im Rahmen der Räumersanierung müssen die offenen Becken, die bisher keine Absturzsicherung haben, im Rahmen der Arbeitssicherheit mit einem Geländer gesichert werden.

#### **1.2 Arbeitssicherheit**

Am Sandfang, an den beiden Vorklärbecken und an den beiden Nachklärbecken sind die Absturzsicherungen unzureichend bis nicht vorhanden und es muss eine Absturzsicherung nachgerüstet werden. Dies kann ein auf den Räumern abgestimmtes Geländer oder ein Fangnetz im Becken sein. Außerdem sind an den Räumern und an den Beckenwänden Notausstiegsleitern vorzusehen.

Sowohl das Geländer als auch das Fangnetz erfüllen die gesetzlichen Anforderungen und haben entsprechende technische Zulassungen. Hinsichtlich der Kosten ist der Aufwand für beide Lösungen vergleichbar.

Da ein Fangnetz mit vielen Nachteilen, vor allem bei der Reinigung der vorh. Betonkonsolen und der Erreichbarkeit der Überlaufrinne, verbunden ist, ist die Entscheidung für ein Geländer als Absturzsicherung gefallen, auch im Hinblick auf den Besuch von Schulklassen.

### **2. Vergabe**

Das Stadtbauamt schlägt vor, die Schlosserarbeiten im Zuge der Räumersanierung an die Firma S.B.M Metallbau GmbH, Würzburger Straße 39, 97246 Eibelstadt, zum Angebotspreis von

**121.149,74 € brutto**

gemäß dem Angebot vom 10.04.2018 zu vergeben.

## **Anlagen:**

Anlage 1 - nichtöffentliches Dokument